

K U R Z B E R I C H T

Auftrags-Nr. 277091_WET WK1/2

Auftraggeber: Oskar D. Biffar GmbH & Co. KG
In den Seewiesen
67480 Edenkoben

Auftrag vom: 10.02.2004


Auftrag: Prüfung von Wohnungseingangstüren auf Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (04.99), Widerstandsklassen WK1, WK2

Prüfgegenstand: Wohnungseingangstür, einflügelig
Produktbezeichnung:
Biffar 23 WET Zarge/Türblatt – WK1/2
(Technische Beschreibung siehe Blatt 2 und 3)

Prüfergebnis: Die Türelemente entsprechen den Anforderungen nach DIN V ENV 1627, Widerstandsklassen WK1 und WK2

Datum der Prüfung: 11.02.2004

Ausstellungsdatum: 21.09.2004


Dr.-Ing. B. Devantier
Leiter der Prüfstelle

Der Kurzbericht enthält 3 Seiten, 1 Anlage. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist nicht statthaft. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauteile.

Mit Veränderungen der Prüfgrundlagen oder Änderungen am geprüften Bauteil, welche außerhalb der laut Prüfbericht zulässigen Übertragbarkeit von Prüfergebnissen liegen, verlieren Prüfbericht und Kurzbericht ihre Anwendbarkeit.